

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş., İstanbul, Türkiye
Onaylanmış Kuruluş 2195

QUALITY SYSTEM APPROVAL CERTIFICATE KALİTE SİSTEMİ ONAY SERTİFİKASI

according to 2014/68/EU Pressure Equipment Directive Annex III Module H1 Conformity based on full quality assurance plus design examination

2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği EK III Modül H1 Tam Kalite Güvencesi ve Tasarım Muayenesine Dayanan Uygunluk

Number: **2195-PED-2533201**
Numara:



Name and address of Manufacturer : KRN HVAC Products Private Limited
Üretici adı ve adresi SP1-24, RIICO Industrial Area, Kolila Joga, Neemrana, Rajasthan – 301020, India

Manufacturer place : SP1-24, RIICO Industrial Area, Kolila Joga, Neemrana, Rajasthan – 301020, India
Üretim yeri

Product : Heat Exchanger
Ürün

Product Description: : Is Staged 2.page
Ürün Tanımı:

Type/Model: : Is Staged 2.page
Tip/Model:

Base of Certificate: : Design Examination Report No. PED.717-01 dated 22.10.2025 and
Sertifika Dayanağı: Audit Report NO.PED.717-02 dated 31.20.2025 and EU Design Examination Certificate No: 2195-PED-2533201-T

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi, hereby confirms that the manufacturer of the above mentioned products, has determined and applied the quality system, concerning pressure equipment, Annex III Module H1. Through this EU Certificate, manufacturer shall affix CE mark with identification number 2195 exclusively to products that fulfill requirements of the directive.

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi, yukarıda bahsi geçen üreticinin, Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğinin EK-III Modül H1 gerekliliklerini yerine getiren bir kalite sistemi tanımladığını ve uyguladığını onaylar. Bu AB sertifikası ile üretici, CE işareti ve 2195 onaylanmış kuruluş tanıtıcı numarasını, sadece yukarıda belirtilen direktifin gerekliliklerine tam uygun olan ürünlerine ilâştirebilir.

Issue Date : 28.11.2025
Yayın Tarihi

Validity Date : 27.11.2028
Geçerlilik Tarihi

Period Validity Date : 27.11.2026
Periyod Bitiş Tarihi

Revision Date :
Revizyon Tarihi/No



Nihan DAĞLI ARSLAN
Teknik Düzenleme Sorumlusu
Technical Regulation Manager

Production Description:
Ürün Tanımı:

Heat Exchanger (Water Coil, Condenser coil & Evaporator coil)	MAWP (bar)	Design Pressure (bar)	Test Pressure (bar)	Max temperature	Volume (LT)	Fluid
	150 Bar	180 Bar	225 Bar	150	1150 ltr.	Group 1 & Group 2 (Gas & Liquid